

## NTA Kit 2TH Unit Coolers


Notice technique d'installation

Installation instructions

Installationsnotiz

Manual tecnico de instalacion

Oryginalna instrukcja



Cooling solutions, delivered with care.

[www.frigabohn.com](http://www.frigabohn.com)

# 1. MONTAGE DES THERMOSTATS - THERMOSTAT MOUNTING - EINBAU DER THERMOSTATE - MONTAJE DE TERMOSTATOS – MONTAŻ TERMOSTAT

**Kit 2TH = TH (5709L) + THS (5708L) TH :**

Thermostat de dégivrage (ou sonde de temp.)

Defrost control thermostat (or heat sensor)

Abtau-Thermostat (oder temperaturfühlers)

Termostato de desescarche (o sonda)

Termostat odtajania (lub czujnik temperatury)

**THS :**


Thermostat de sécurité






Safety thermostat

Sicherheitsthermostat

Termostato de seguridad


Termostat zabezpieczający






NTA


**2. MONTAGE BORNIER - TERMINAL BLOCK MOUNTING - EINBAU DES ANSCHLUSSLEITE - MONTAJE DEL TERMINAL ELÉCTRICA - MONTAŻ TERMINALU ELEKTRYCZNEGO**













**3. RACCORDAMENTO THERMOSTATS - THERMOSTAT CONNECTIONS ANSCHLUSS DER THERMOSTATE - CONEXIONES THERMOSTATOS TERMOSTAT OKABLOWANIE**


















## 4. CYCLE DÉGIVRAGE - DEFROST CYCLE - ABTAUZYKLUS CICLO DE



					
		Marche froid Cooling	Pump down	Dégivrage Defrost	Marche froid Cooling
Compresseur Compressor		1 marche / on	1 marche / on	0 arrêt / off	1 marche / on
Electrovanne Solenoid valve		1 marche / on	0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on
Ventilateur (évaporateur) Motor fan (unit cooler)		1 marche / on	1 marche / on	1 arrêt / off	1 marche / on
TH (5709L)		1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on	0 arrêt / off
		0 arrêt / off	0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on



							
		Marche froid Cooling	Pump down	Dégivrage Defrost	Egouttage Draining	Fixation Freezing	Marche froid Cooling
Compresseur Compressor		1 marche / on	1 marche / on	0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on	1 marche / on
Electrovanne Solenoid valve		1 marche / on	0 arrêt / off	0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on	1 marche / on
Ventilateur (évaporateur) Motor fan (unit cooler)		1 marche / on	1 marche / on	0 arrêt / off	0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on
Résistance (évaporateur) Heater (unit cooler)		0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on	0 arrêt / off	0 arrêt / off	0 arrêt / off
Résistance d'écoulement Heater draining		0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on	0 arrêt / off	0 arrêt / off	0 arrêt / off
TH (5709L)		1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on	0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on
		0 arrêt / off	0 arrêt / off	0 arrêt / off	1 marche / on	1 marche / on	0 arrêt / off
THS (5708L)		1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on
		1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on	1 marche / on

## DESCONGELACIÓN - CYKL ODSZRANIANIA

Cycle de dégivrage sans résistances  
Defrost cycle without  
electrical heaters

**Cycle de dégivrage avec résistances**  
**Defrost cycle with electrical heaters**

**FRIGA-BOHN®**



**LFB France**  
42 rue Roger Salengro - BP 205  
69741 GENAS CEDEX - FRANCE  
Tél. : +33 4 72 47 13 00 - Fax : +33 4 72 47 13 96  
[www.frigabohn.com](http://www.frigabohn.com)

Friga-Bohn se réserve le droit d'apporter toute modification sans préavis.  
Friga-Bohn reserves itself the right to make changes at any time without preliminary notice.  
Friga-Bohn Angaben und Abbildungen unverbindlich. Änderungen vorbehalten.  
Friga-Bohn se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin preaviso  
Friga-Bohn zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia

NTA KIT 2TH  
Unit Coolers  
N° IN0041500-C  
01.2025